

Еравнинский район, с. Сосново-
Озерское.

(место составления)

22.03.2017г.

(дата составления)

12:00

(время
составления)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

№ 76/09-11-2017

По адресу/адресам: Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Сосново-Озерское
Первомайская, 102.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 226-
Б от 06.03.2017 г. Лархаева С.Л.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная
школа №2»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 20.03.2017г. по 22.03.2017г.

Мною, Халбаевым Д.И. в присутствии: Заместителя директора по АХЧ Цыреновой
Раджаны Чимитовны

выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических
документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	На лицевой и оборотной стороне панелей щитов освещения, выполнить надписи, с указанием наименования, номера С внутренней стороны с указанием тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно чебрез них получающих питание..	ПТЭЭП п. 2.12.5	12.09.2017г

2	Выполнить ремонт аварийного освещения	ПТЭЭП 2.12.2.	12.09.2017г.

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" руководителю МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы: уведомление №1328/09-11-2017 от 06.03.2017г., распоряжение № 226-Б от 06.03.2017г.

Предписание выдал:

госинспектор Халбаев Д.И.
 (Должность, ФИО лица, проводившего проверку)

 (подпись)

С предписанием ознакомлен, копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил:

Директор. Иочис В.Ф.
 (ФИО, должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
22.03.2017 _____
 (дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)